

## Rapportage Arbo-rondgang (2025 op locatie; De Open Hof te Oud-Beijerland

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Datum                   | 08-05-2025                                  |
| Inspectie door          | M.C. Heij                                   |
| Functie                 | Gemeentelid/ ervaren arbo coördinator       |
| Locatie                 | PKN Gemeente de Open Hof, te Oud Beijerland |
| Aanwezig bij inspectie: |                                             |
| A. Maaswinkel           | Koster                                      |
| P. v.d. Wel             | CvK /Preventie medewerker                   |

### Algemeen

Status plan van aanpak n.a.v. de Arbo Rondgang 2024, hiervan zijn al de geconstateerde aandachtspunten opgelost.

Tijdens de rondgang zijn alle ruimtes beoordeeld. Voor deze rapportage is gekozen om alleen die ruimten te benoemen waar er sprake is van Arbo gerelateerde aandachtspunten. Waarvan toegevoegde waarde, worden de aandachtspunten onderbouwd met foto's, die in de bijlage zijn opgenomen.

### Bevindingen

Op hoofdlijnen is er voldoende aandacht binnen het gebouw voor Arbo en veiligheid. Zoals eerder werd aangegeven in de RI&E 2022, is er sprake van een aantoonbare verbeterslag. De RI&E is op 8 mei 2025 opnieuw doorgenomen en waar nodig aangepast. De hoofdlijn is dat de RI&E op hoofdlijnen prima geregeld is. Er zijn enkele – soms jaarlijks terugkerende – aandachtspunten. De aandachtspunten vanuit de RI&E 2025 staan in het actieplan RI&E 2025.

Vanuit de arbo-rondgang zijn er ook enkele aandachtspunten, te weten:

- Boiler keuken ruimte 7 toevoegen bij spoelronde i.v.m. legionella.
- A4 met ontruimingsplan tussenruimte bespreken met Kibeo
- Spullen bovenop kasten verwijderen (koster)
- Stopcontacten diverse ruimten voorzien van beveiliging (koster)
- Heaters vergaderruimte opnemen in jaarlijkse keuring (koster)
- Verlengsnoer opnemen in controle lijst apparatuur. (koster)
- Kerkelijk bureau > kastinhoud/ archief afstemmen CvK
- Geluidsbox en draden; afstemmen met Leen V. (koster)
- Doos voor oude cartridges. Ook voor gemeenteleden? TG Duurzaamheid.
- Blusdeken keuken > op andere plek hangen.
- Vetblusser vervangen (koster)
- Bestrating tuin geeft valrisico. Bespreken CvK (koster)
- Handbescherming trap is kapot (koster)

Opgesteld door Arbo coördinator en preventiemedewerker CvK